GS YUASA

交流無停電電源装置

BIRDS-mini

取扱説明書

BM FNJ/REI SERIES

BM 5000FNJ200/REIN

BM 5000FNJ200/REIN-LN

BM 6000FNJ200/REIN

BM 6000FNJ200/REIN-LN

株式会社 GSユアサ

TT-4864-21D

****

１．本説明書に記載されている商品名および会社名は、各社の商標もしくは登録商標です。

２．弊社に無断で、本説明書の一部または全部を使用されることはお断り致します。

３．本説明書の内容および製品について、将来予告無しに変更する場合があります。

４．免責事項について

本装置を運用された結果、本装置に接続された機器、装置およびシステムに異常･故障が生じた場合の損害、その他二次的な波及損害を含む全ての損害の補償には応じかねますので、ご了承ください。

Copyright © 2012 株式会社ＧＳユアサ

****

本装置は、社団法人 日本電機工業会が定めた“汎用ＵＰＳの高調波抑制対策ガイドライン”に適合しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

目　　次

１．安全上の注意事項　・・・・・　1
２．はじめに　・・・・・　4
３．商品の確認　・・・・・　5
□ 梱包をあける　□ 梱包内容を確認する
４．各部の名称　・・・・・　9
５．設置前の確認　・・・・・　１１
□ 入力電源　□ 設置環境　□ 換気スペース　□ 電力の確認
６．設　置　・・・・・　１３
□ ラックへの取り付け　□ バッテリー・トレイの収納
□ バッテリー・トレイの接続　□ フロントパネルの取付
□ バッテリー・ケーブルの接続
７．交流入出力の接続　・・・・・　２１
８．運転･停止　・・・・・　２６
□ 通常時の運転　□ 停止
□ スリープ停止（出力停止）　□ ブザー停止／負荷レベルチェック
９．停電試験　・・・・・　２９
１０．動作概要　・・・・・　３０
□ バイパス給電時　□ 通常運転時
□ 商用電源電圧異常時（停電、電圧低下および高電圧）
□ 過負荷および装置異常時　□ 自動バッテリーチェック
１１．バックアップ時間　・・・・・　３２
１２．トラブルシューティング　・・・・・　３３
□ [ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動している。
□ 頻繁にバイパス給電に切り換わる。□ 頻繁にバックアップ運転になる。
□ [BATT]LED が消灯し、ブザーが間欠鳴動している。
□ [ALARM]LED が点灯している。
□ [INV]LED が点滅し、出力に電気が供給されない。
１３．異常時の処置　・・・・・　３５
□ OPERATE/BYPASS ボタンでバイパス給電にしている場合
□ OPERATE/BYPASS ボタンでインバータ給電にしている場合
＊ 処置、再起動手順：一度だけしか実行しないで下さい。
１４．保守・点検　・・・・・　３７
□ 本装置の周辺に換気スペースがありますか？
□ 入出力端子、出力コンセントやコネクタの接続がゆるんでいませんか？
□ バッテリーは交換時期になっていませんか？
１５．バッテリーについて　・・・・・　３８
□ バッテリー交換　□ 長期間使用しない場合
１６．インターフェース　・・・・・　４０
□ 無電圧警報接点端子　□ 通信インターフェース
１７．パワーバイザ使用時の注意事項　・・・・・　４４
□ リモート停止機能
１８．仕様 ５ｋＶＡ　・・・・・　４５
□ BM5000-10FNJ200/REIN / BM5000-10FNJ200/REIN-LN
□ BM5000-25/45/65/85/110FNJ200/REIN /
BM5000-25/45/65/85/110FNJ200/REIN-LN
１９．外形 ５ｋＶＡ　・・・・・　４７
□ BM5000-10FNJ200/REIN　□BM5000-10FNJ200/REIN-LN
□ BM5000-25/45/65/85/110FNJ200/REIN
□ BM5000-25/45/65/85/110FNJ200/REIN-LN
２０．仕様 ６ｋＶＡ　・・・・・　５１
□ BM6000-5FNJ200/REIN / BM6000-5FNJ200/REIN-LN
□ BM6000-20/35/50/65/85FNJ200/REIN /
BM6000-20/35/50/65/85FNJ200/REIN-LN
２１．外形 ６ｋＶＡ　・・・・・　５３
□ BM6000-5FNJ200/REIN　□BM6000-5FNJ200/REIN-LN
□ BM6000-20/35/50/65/85FNJ200/REIN
□ BM6000-20/35/50/65/85FNJ200/REIN-LN

１．安全上の注意事項

重　要　***ご使用前に必ずお読みください。***

この取扱説明書では、安全上の注意事項を『危険』と『注意』の二つに区分しております。

危険　取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

注意　取り扱いを誤ると、使用者が中程度の障害や軽傷を負うか、物的損害を受ける可能性が想定される場合。

なお、『注意』に記載した事項でも、状況によっては危険な結果を招く可能性があります。
いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。
また、以下に示すシンボルも併用しております。

：**禁止**（してはならないこと）を示します。
：**強制**（必ずしなければならないこと）を示します。例えば ⏚ は、接地をしなければならないことを示します。

危険

指定部分以外のカバーは絶対に開けないでください。

- **感電のおそれがあります。**
- **装置内部には高電圧部分がありますので、分解･修理および改造などを行わないでください。**
- 内蔵されている**バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しておりますので、バッテリー端子などの導電部に直接さわらないでください。**

注意

異臭･異音および発煙したときには、ただちに本装置の運転を停止し本装置への給電を中止して（電気を止めて）ください。

装置停止後、お買い求めになられた販売店に連絡して点検を受けてください。

- 火災の原因になることがあります。

バッテリーは定期的に交換してください。

- 寿命が過ぎたバッテリーをそのままご使用になられると、商用電源異常時に接続されている装置や機器を保護することができないだけでなく、バッテリーの電槽が割れて電解液が漏れることがあり、漏電、感電、発煙および発火などの二次災害の原因になることがあります。
- 周囲温度が高い場合、交換周期は短くなります。
  交換目安：３～５年（周囲温度 25℃）
- 交換バッテリーは、弊社推奨品を使用してください。推奨品以外を使用されると、故障することがあります。
- 本装置のバッテリーには、鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。バッテリーの交換及び廃棄に際しては、鉛蓄電池のリサイクルへご協力ください。

Pb	**バッテリーはリサイクルします。** **お取替えになったバッテリーを廃棄しないでください。**

⚠ 注意

本装置を、以下のような環境で使用・保管しないでください。

装置故障、損傷および劣化などにより、火災の原因になることがあります。

・カタログ、取扱説明書に記載している周囲環境条件からはずれた高温、低温および多湿となる場所。
・水がかかるような場所。
・振動、衝撃の加わる場所。
・塵埃の多い場所。
・腐食性ガス、可燃性ガス、霧状の塩分、鉄分および油（オイルミスト）のある場所。
・熱を発生する機器の側や、直射日光が当たる場所。
・密閉された場所。

吸排気口をふさがないでください。

・吸排気口をふさぐと内部温度が上昇し、故障や劣化を引き起こし、火災の原因となることがあります。
・密閉された環境では使用しないでください。
・本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。本装置の前後に少なくとも１０ｃｍ以上の空間を設けてください。
・綿埃などを吸い込むと、ファン停止や絶縁劣化の原因となることがあります。

本装置を落下、転倒するような場所に設置しないでください。

・落下、転倒させると、故障したりけがのおそれがあります。
・本装置の重量に耐えられ、かつ水平な場所に設置してください。

本装置の発火時には、粉末（ABC）消火器を使用してください。

・消火に水を使用すると、火災を拡大させたり、感電の原因になることがあります。
・発火時には、本装置の運転を停止し、本装置への給電を中止して（電気を止めて）ください。

バッテリーから液漏れした場合には、皮膚や衣服に付着させないでください。

・バッテリーには、希硫酸が使用されており、目に入ると失明、皮膚に付くとやけどの原因になることがあります。
万一、皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流してください。
特に、目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流した後、医師の治療を受けてください。

耐圧試験、絶縁抵抗試験はしないでください。

・指定の試験方法で実施しないと、部品劣化や装置故障の原因となります。

⚠ 注意

本装置は、国内向けに設計しております。

日本国外でのご使用に関しては、お買い求めになられた販売店もしくは弊社にご相談ください。

感電防止のため、必ず接地（アース線を接続）してください。

以下のようなことは、絶対にしないでください。

・濡れた手で、本装置にさわること。
感電のおそれがあります。
・吸排気口から異物を差し込むこと。
故障の原因となったり、けがをすることがあります。
・運転中に、本装置を移動したり転倒させること。
故障の原因となります。
・本装置の周辺で喫煙したり火気を使用すること。
バッテリーからの発生ガスに引火して、爆発や火災などの原因になることがあります。
・本装置の上部に乗ったり、物を置いたりすること。
けがや故障の原因になることがあります。
・本装置の上部に水などの液体が入っているものを置くこと。
感電、故障および火災などの原因になることがあります。
・バッテリーを下記のように取り扱うこと。
液漏れ、爆発および発熱の原因になります。
1. 火中に投入したり、加熱すること。
2. 分解、破壊すること。
3. 強い衝撃を与えたり、落下させること。
4. 新旧や違う種類のバッテリーを混在して使用すること。
5. プラスとマイナスを短絡させること。

極めて高い信頼性や安全性を要求される以下のような用途に使用しないでください。

人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置や機器などについては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用・維持および管理について特別な配慮が必要です。

・人命に直接かかわる医療機器
・人身の損傷に至る可能性のある用途
（航空機、船舶、電車、エレベータなどの運行・運転・制御に直接関連する用途）
・社会的、公共的に重要なシステムなど
（主要なコンピュータシステム、幹線（公共）通信機器、公共の交通システムなど）

２．はじめに

このたびは、弊社の交流無停電電源装置 BIROSmini-FNJ/REI をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本装置は、商用電源（電力会社から供給されている電源）に、停電・瞬時電圧低下・電圧変動・周波数変動などが発生したとしても、接続されているコンピュータなどの装置や機器に定電圧、定周波数の電力を無停電で供給します。
また、雷などにより商用電源に発生するサージ電圧（瞬間的に定格電圧を大きく上回るような異常電圧）やノイズ（電気雑音）などから保護します。

本装置はマイクロプロセッサにより制御されており、通常運転時にはほとんど注意を要することはございませんが、正しく安全にご使用いただくためにも、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この取扱説明書には、運転／停止方法や異常時の処置などを記載しておりますので、お読みになられた後も、必要とされる方がすぐお読みいただけるように本装置の近くに保管しておいてください。

この取扱説明書には、下記の出力容量の違う２機種、インターフェイス（ネットワークカード）の違う２機種の合計４機種を記載しております。お使いいただく機種を必ずお確かめになってお読みください。

出力容量		機種名	ネットワークカード
５ｋＶＡ	：	BM5000FNJ200/REIN-P	Z-100GY 仕様
		BM5000FNJ200/REIN-P-LN	Acroware-LAN AgentPRO 仕様
６ｋＶＡ	：	BM6000FNJ200/REIN-P	Z-100GY 仕様
		BM6000FNJ200/REIN-P-LN	Acroware-LAN AgentPRO 仕様

※各機種の共通部分の表記について、

5kVA : BM5000FNJ200/REIN と BM5000FNJ200/REIN-LN の共通部分につきましては BM5000FNJ200/REIN を例に記載しております。
6kVA : BM6000FNJ200/REIN と BM6000FNJ200/REIN-LN の共通部分につきましては BM6000FNJ200/REIN を例に記載しております。

共通部分以外につきましては、文中に『※ご使用の機種をお確かめください。』と記載しております。

また、再輸送時は、この梱包箱が必要となりますので、梱包箱も大切に保管しておいてください。

概　要

☆ 長寿命バッテリーを搭載。

☆ 自動バッテリーチェック機能を搭載。

☆ 従来、オプションとしていた通信機能、警報接点機能を標準搭載。

３．商品の確認

□ 梱包をあける

本装置は、下記のように５分割（５ｋＶＡ：１０分／６ｋＶＡ：７．５分バックアップ仕様の場合）して出荷しております。

１．パワープロセッサ・ユニット本体(PPU 本体)
２．パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット(PFPU)
３．バッテリー・ユニットケース(BU-K)
４．バッテリー・フロントパネル・ユニット(BFPU)
５．バッテリー・トレイ(BTP/３台で１セット)

梱包箱を開け、本装置と付属品を取り出してください。
梱包箱に損傷などがあれば、本装置も損傷している可能性があります。もし損傷している場合には、お買い求めになられた販売店もしくは弊社までご連絡ください。
なお、再輸送が必要となる場合には、これらの梱包箱が必要となりますので、
大切に保管しておいてください。（なくされた場合には、有償となります。）

⚠ 注意

本装置を取り出すとき、落下・転倒させないこと。

・ けがをしたり、装置が破損するおそれがあります。
・ 水平で平らなところで作業をしてください。

1) ＰＰＵ本体（パワープロセッサ・ユニット本体）
ＢＭ５０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ－Ｐ（５ｋＶＡ）　　又は、
ＢＭ６０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ－Ｐ（６ｋＶＡ）　　質量：約３０ｋｇ
記：ＢＭ５０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩは入力コネクタ・ケーブル（２．５ｍ）が付属していますので、本装置を取り出す時に引っかかりに注意してください。

2) ＰＦＰＵ（パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット）
ＢＭ５０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩ－ＦＰ－ＢＬ（ブラックパネル／５ｋＶＡ）
又は、
ＢＭ６０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩ－ＦＰ－ＢＬ（ブラックパネル／６ｋＶＡ）
質量：約１ｋｇ

☆ＰＰＵ（パワープロセッサ・ユニット）は、
ＰＰＵ本体(ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛｾｯｻ・ﾕﾆｯﾄ本体)１台とＰＦＰＵ(ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛｾｯｻ・ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ・ﾕﾆｯﾄ)１台を組み立てて完成します。
５ｋＶＡ：BM5000FNJ200/REIN-P と BM5000FNJ200/REI-FP-BL
６ｋＶＡ：BM6000FNJ200/REIN-P と BM6000FNJ200/REI-FP-BL
記：上記を参考に組み合わせる型名が正しいことをご確認ください。

3) ＢＵ―Ｋ（バッテリー・ユニットケース）
ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ-Ｋ　　質量：約１６ｋｇ

4) ＢＦＰＵ（バッテリー・フロントパネル・ユニット）
ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ－ＦＰ－ＢＬ（ブラックパネル）　質量：約１ｋｇ

5) ＢＴＰ（バッテリー・トレイ）
ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ　　質量：約１６ｋｇ

☆ＢＵ（バッテリー・ユニット）は、
ＢＵ－Ｋ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾕﾆｯﾄｹｰｽ/BX-50FJ/REI-K)１台　と
ＢＦＰＵ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ・ﾕﾆｯﾄ/BX-50FJ/REI-FP-BL)　１台　と
ＢＴＰ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾄﾚｲ/BTP-50FJ/REI)　３台　を組み立てて完成します。

□ 梱包内容を確認する

本装置の外観に損傷はないか、付属品は全て揃っているかを確認してください。

◇ ＰＰＵ本体（パワープロセッサ・ユニット本体）

※ご使用の機種をお確かめください。

ＢＭ５０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ-Ｐ or ＢＭ６０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ-Ｐ



ＰＰＵ本体

取扱説明書（本書）

お願いシート



ネットワークカードソフト （CD-ROM）

オンラインユーザ登録＆保証書

※ネットワークカード(100Base-TX コネクタ)の詳細についてはＣＤ－ＲＯＭ内の「ネットワーク機能説明書」をご参照ください。

ＢＭ５０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ-Ｐ－ＬＮ or ＢＭ６０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ-Ｐ－ＬＮ



ＰＰＵ本体

取扱説明書（本書）

お願いシート



ネットワークカードソフト （CD-ROM）

通信ｹｰﾌﾞﾙ

添付品について

オンラインユーザ登録＆保証書



シリアル通信使用時の注意事項

※ネットワークカード(NETWORK コネクタ)の詳細についてはＣＤ－ＲＯＭ内の「Acroware-LAN AgentPRO 取扱説明書」をご参照ください。

◇ ＰＦＰＵ（パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット）
ＢＭ５０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩ-ＦＰ－ＢＬ（ブラックパネル） or
ＢＭ６０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩ-ＦＰ－ＢＬ（ブラックパネル）



フロントパネル

フロントパネル取付ネジ（４本）



ラック取付金具（２ケ）

ラック取付金具ネジ（８本）

☆ＰＰＵ（パワープロセッサ・ユニット）は、
ＰＰＵ本体(ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛｾｯｻ・ﾕﾆｯﾄ本体)１台とＰＦＰＵ(ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛｾｯｻ・ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ・ﾕﾆｯﾄ)
１台を組み立てて完成します。

５ｋＶＡ：BM5000FNJ200/REIN-P と BM5000FNJ200/REI-FP-BL
６ｋＶＡ：BM6000FNJ200/REIN-P と BM6000FNJ200/REI-FP-BL

記：上記を参考に組み合わせる型名が正しいことをご確認ください。

☆ＰＰＵ（パワープロセッサ・ユニット）の組立は、「６．設置」の項を参照してください。

◇ ＢＵ－Ｋ（バッテリー・ユニットケース）
ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ-Ｋ



ＢＵ－Ｋ本体（ケース）

◇ ＢＦＰＵ（バッテリー・フロントパネル・ユニット）
ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ-ＦＰ－ＢＬ（ブラックパネル）



フロントパネル



フロントパネル取付ネジ（４本）



ラック取付金具（２ケ）

ラック取付金具ネジ（８本）

◇ ＢＴＰ（バッテリー・トレイ）

ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ



本体　３台

☆ＢＵ（バッテリー・ユニット）は、
ＢＵ－Ｋ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾕﾆｯﾄｹｰｽ/BX-50FJ/REI-K)１台　と
ＢＦＰＵ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ・ﾕﾆｯﾄ/BX-50FJ/REI-FP-BL)　１台　と
ＢＴＰ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾄﾚｲ/BTP-50FJ/REI)　３台 を組み立てて完成します。

☆ＢＵ（バッテリー・ユニット）の組立は、「６．設置」の項を参照してください。

バックアップ時間により、ＰＰＵ　１台と下記の数量のＢＵ（バッテリー・ユニット）が必要になります。

５ｋＶＡ

BM5000-10FNJ200/REIN（10分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を１台　合計　４Ｕサイズ
BM5000-25FNJ200/REIN（25分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を２台　合計　６Ｕサイズ
BM5000-45FNJ200/REIN（45分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を３台　合計　８Ｕサイズ
BM5000-65FNJ200/REIN（65分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を４台　合計１０Ｕサイズ
BM5000-85FNJ200/REIN（85分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を５台　合計１２Ｕサイズ
BM5000-110FNJ200/REIN（110分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を６台　合計１４Ｕサイズ

６ｋＶＡ

BM6000-5FNJ200/REIN（7.5分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を１台　合計　４Ｕサイズ
BM6000-20FNJ200/REIN（20分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を２台　合計　６Ｕサイズ
BM6000-35FNJ200/REIN（35分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を３台　合計　８Ｕサイズ
BM6000-50FNJ200/REIN（50分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を４台　合計１０Ｕサイズ
BM6000-65FNJ200/REIN（65分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を５台　合計１２Ｕサイズ
BM6000-85FNJ200/REIN（85分タイプ）は、ＢＵ（BX-50FJ/REI）を６台　合計１４Ｕサイズ

４．各部の名称

※ご使用の機種をお確かめください。

BM5000FNJ200/REIN-P、BM6000FNJ200/REIN-P 正面、BM5000FNJ200/REIN-P-LN、BM6000FNJ200/REIN-P-LN 正面（完成状態）

本図は BM5000FNJ200/REIN-P



BM5000FNJ200/REIN-P、BM6000FNJ200/REIN-P 背面（完成状態）

本図は BM5000FNJ200/REIN-P



BM5000FNJ200/REIN-P-LN、BM6000FNJ200/REIN-P-LN 背面（完成状態）

本図は BM5000FNJ200/REIN-P-LN

⬭ 印のインターフェイス（ネットワークカード）部のみ異なります。



①：[OPERATE]LED(緑)
　消灯：インバータ停止（バイパス給電）
　点灯：インバータ運転
②：[INV]LED(緑)
　消灯：インバータ停止中（バイパス給電）
　点滅：インバータ起動中／スリープ停止中
　点灯：インバータ運転中（インバータ給電）
③：[BATT]LED
　消灯：バッテリー未接続（交換必要）時
　　／バイパス給電時
　緑点滅：バッテリー充電中
　緑点灯：バッテリーほぼ満充電
　赤点滅：バッテリー放電中
　赤点灯：バッテリー放電終了間近
④：[ALARM]LED(赤)
　消灯：異常無し
　点滅：商用電源異常（電圧または周波数）
　　／過負荷／温度異常
　点灯：ＵＰＳ内部異常
　　（整流器、インバータ、充電器など）
⑤：[OPERATE/BYPASS]ボタン
　インバータ運転／バイパス給電切換ボタン
⑥：[SLEEP ON/OFF]ボタン
　スリープ停止／解除ボタン
　（オプション専用ソフト使用時、
　リモート停止ボタン）
⑦：[BZ STOP] ボタン
　ブザー停止ボタン／負荷レベルボタン
⑧：吸気口（吸気ファン）
⑨：入力ＭＣＣＢ（５ｋＶＡ：３０Ａ／６ｋＶＡ：４０Ａ）
⑩：排気口
⑪：バッテリー・コネクタ
⑫：通信インターフェース
　（Dsub9、オスコネクタ、No.4-40UNCｲﾝﾁﾈｼﾞ）
⑬：無電圧警報接点端子
　Ｍ３ネジ、適合圧着端子 R1.25-3 相当
⑭：入出力端子台カバー
⑮：入出力端子台
　Ｍ５ネジ、適合圧着端子 R5.5-5/R8-5/R14-5/R22-S6 相当
⑯：出力コンセント（５ｋＶＡ：２５Ａ／６ｋＶＡ：３０Ａ）
　二極接地型（NEMA L6-30R）
⑰：入力ケーブル&プラグ（５ｋＶＡのみ）
　入力ケーブル：約２．５ｍ
　入力プラグ：二極接地型（NEMA L6-30P）
⑱：ネットワークカード
　BM5000FNJ200/REIN-P、BM6000FNJ200/REIN-P
　ｺﾈｸﾀ　ｵﾌﾟｼｮﾝ：RJ11、10BASE-T/100BASE-TX：RJ45
　ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ、設定用ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ、状態表示 LED
　BM5000FNJ200/REIN-P-LN、BM6000FNJ200/REIN-P-LN
　設定用ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ、ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ
　ｺﾈｸﾀ　COM（設定用）：RJ45（状態表示 LED）、
　　NETWORK（10BASE-T/100BASE-TX）：RJ45（状態表示 LED）
⑲：トランス温度検出用コネクタ
　（オプショントランスＢＯＸ接続時に使用）

BX-50FJ/REI 正面（完成状態）



BX-50FJ/REI 背面（完成状態）



①：吸気口
②：ハンドル
③：排気口
④：拡張バッテリー・コネクタ
⑤：バッテリー接続ケーブル

５．設置前の確認

□ 入力電源

本装置の電源として、以下のような仕様のものをご用意ください。この仕様から外れた電源では正常に動作しないことがあります。

・相　数：単相交流
・電　圧：２００Ｖ（１８０Ｖ～２４０Ｖ）
・周波数：５０／６０Ｈｚ±５％
・容　量：５ｋＶＡ以上（５ｋＶＡ）、６ｋＶＡ以上（６ｋＶＡ）

⚠ 注意

発電機との組み合わせについて

・入力電源として、発電機をご使用になられる場合には、組み合わせて動作確認をされることをお勧めします。発電機のタイプおよび容量によっては正常に動作できないことがあります。
・本装置はアクティブな整流器負荷ですので、組み合わせによっては発電機の自動電圧制御が不安定になったり、発電機の内部損失が増加し発熱することがあります。

□ 設置環境

⚠ 注意

本装置を、以下のような環境で使用・保管しないでください。

装置故障、損傷および劣化などにより、火災の原因になることがあります。

・カタログ、取扱説明書に記載している周囲環境条件からはずれた高温、低温および多湿となる場所。
・水がかかるような場所。
・振動、衝撃の加わる場所。
・塵埃の多い場所。
・腐食性ガス、可燃性ガス、霧状の塩分、鉄分および油（オイルミスト）のある場所。
・熱を発生する機器の側や、直射日光が当たる場所。
・密閉された場所。

通信用配線とは離してください。

・通信障害を与えるおそれがあります。
・本装置の入出力配線と通信用配線（LAN、電話および放送機器などの配線など）は、少なくとも５０ｃｍ以上離してください。

本装置を、以下のような装置や機器の側に設置されると、電磁輻射により画像、音声および通信に影響を与えることがあります。

影響を受けないように、離して設置してください。

・ＣＲＴディスプレイ
・テレビ・ラジオなど
・その他、電波を利用する装置や機器

□ 換気スペース

⚠ 注意

吸排気口をふさがないでください。

・吸排気口をふさぐと内部温度が上昇し、故障や劣化を引き起こし、火災の原因となることがあります。
・密閉された環境では使用しないでください。
・本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。本装置の前後に少なくとも１０ｃｍ以上の空間を設けてください。
・綿埃などを吸い込むと、ファン停止や絶縁劣化の原因となることがあります。



□ 電力の確認

本装置に接続されるコンピュータなどの装置や機器の消費電力の合計が、以下の最大容量以下であることを確認してください。

5kVA：5000VA/4000W、6kVA：6000VA/4800W（出力端子、出力ｺﾝｾﾝﾄの合計）

⚠ 注意

以下のような装置や機器を接続しないでください。

故障の原因となったり、正常に動作できないことがあります。

・ページプリンタ（レーザープリンタ）やコピー機などのピーク電流の大きい機器。
・ヘヤードライヤなどの電熱器類および掃除機など

本装置に、以下のような装置や機器を接続される場合、組み合わせによっては正常に動作しないことがあります。

正常に動作することを確認のうえご使用ください。

・リレー
・トランスやモータなど
・半波整流負荷
・調光装置つき照明機器

６．設　置

□ ラックへの取り付け

⚠ 注意

本装置は横置き（ラック取付）で、使用してください。
縦（タワー型）置きで使用される場合は、（ＢＯＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ－ＣＳ／オプション）を別途ご購入ください。
指定の置き方以外で使用された場合、正常に動作できなくなるおそれがあります。

⚠ 注意

・重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。
　ＰＰＵ（パワープロセッサ・ユニット）
　　ＢＭ５０００ＦＮＪ／ＲＥＩＮ-Ｐ（完成状態）　質量：約３０ｋｇ
　　ＢＭ６０００ＦＮＪ／ＲＥＩＮ-Ｐ（完成状態）　質量：約３０ｋｇ
　ＢＵ（バッテリー・ユニット）
　　ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ（完成状態）　　質量：約６３ｋｇ
　　（ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ－Ｋ（バッテリー・ユニットケース）
　　質量：約１６ｋｇ）
　　（ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ（バッテリー・トレイ）　質量：約１６ｋｇ×３台）
・けがをすることがありますので、本装置をラックに取り付けたり、ラックから引き出したりする場合、落下させることのないように注意して作業をしてください。
・ラック固定金具をラックに固定するだけでは、その質量を保持できません。必ず、レールもしくはその質量に耐えられる支持金具の上に載せてください。
・ラック内の温度上昇の影響を受けにくくするため、ラックの底部に近い方に取り付けられることをお薦めします。

記：ラック取付用のネジおよびレールは付属しておりませんので、
　ラックレール（ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ／オプション）を合わせてご購入頂くか、別途ご用意願います。

☆準備
　本装置を載せる為のレールをラックに固定します。
　固定方法は、ラック或いはレールの取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意

本装置をラックに取付ける場合は、ＰＰＵ及びＢＵは、必ずそれぞれ別々のレールをお使いください。

⚠ 注意

本装置をラックに取付ける場合は、お使いになるレールの耐荷重を必ずご確認ください。
　本装置の最大ユニット重量
　　ＢＵ（バッテリー・ユニット）
　　ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ（完成状態）　　質量：約６３ｋｇ
本装置では、耐荷重　６３ｋｇ以上　のレールを必ずご使用ください。

　ラックレール（ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ／オプション）　耐荷重　６５ｋｇ



図１

図２

１．　最初に、本装置をラックに固定する為に、ＰＦＰＵ、ＢＦＰＵに付属している、ラック取付金具２ケをラック取付金具固定ネジ(8本)でＰＰＵ本体及びＢＵ－Ｋの前面側に合わせて両側面に取り付けます。（図１）

ラックの奥行き寸法に制限がある場合はラック取付金具を５０ｍｍ後方へ移動する事が可能です。（図２）

⚠ 注意

本装置にラック取付金具（2 個）を取付ける場合は、必ずＰＦＰＵ、ＢＦＰＵの付属品のラック取付金具固定ネジ(8 本）をご使用ください。
指定品以外のネジをご使用されますと、けがや故障の原因になることがあります。

⚠ 注意

ＢＵ（バッテリー・ユニット）をラックに取り付ける場合は、ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ－Ｋ（バッテリー・ユニットケース）を先に取り付け、その後にＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ（バッテリー・トレイ×３台）を中に収納してください。
・　重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。
　ＢＵ（バッテリー・ユニット）
　　ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ　　質量：約６３ｋｇ（完成状態）
　　（ＢＸ－５０ＦＪ／ＲＥＩ－Ｋ（バッテリー・ユニットケース）　　質量：約１６ｋｇ）
　　（ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ（バッテリー・トレイ）　質量：約１６ｋｇ×３台）



図３

２．ＢＵ－Ｋを先にラックに取り付けます。（必ず、ＰＰＵの下側に取り付けます。）
ＢＵ－Ｋをレールの上に載せ、背面方向にスライドさせてください。
ラック取付金具がラックの前面に接するまで押し込んでください。（図３、４）



図４



図５



図６

３．ラック取付金具前面を、ネジ（４本／台）でラックに固定します。（図５）
ラック取付金具のネジ穴と、ラックのネジ穴が一致しない場合には、一度ユニットを外して、レールの位置を変更し、再度ユニットを取り付けてください。

注：ＢＵを複数台お使いになる場合は、ＰＰＵ本体より先にすべてのＢＵ－Ｋをラックに取り付けます。（図６）

４．次にＰＰＵをＢＵ－Ｋと同様にラックに取り付けます。（図３、４、５）
このとき、ＰＰＵ背面の入力ケーブル（５ｋＶＡのみ）を、天井部に載せてラックに押し込みます。（図６）

注：必ずＰＰＵが最上部になる様に設置してください。（図６）

□ バッテリー・トレイの収納

ＢＵ－Ｋ前面



図７

5．バッテリー・トレイ固定用ネジ（矢印／六角Ｍ４×８　３本､サラＭ４×８　３本）を取り外します。（図７）



図８

6．ＢＵ－Ｋのレール（矢印）の内側に、バッテリー・トレイを背面方向にスライドさせ、
バッテリー・トレイ前面が金具前面に接するまで押し込んでください。
（図８、９）



図９

ＢＵ－Ｋ前面



図１０

7．上記５で取り外したバッテリー・トレイ固定用ネジ（矢印／六角Ｍ４×８　３本、サラＭ４×８　３本)を元の位置にしっかりと固定してください。（図１０）

⚠ 注意
バッテリー・トレイを収納する時、ハーネスを挟み込まないよう収納してください。 けがや故障の原因になることがあります。

□ バッテリー・トレイの接続

⚠ 危険

バッテリーの取り扱いを誤ると危険です。

- 感電のおそれがあります。
- バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しておりますので、バッテリー端子などの導電部分には直接触らないでください。
- 取り扱いを誤ると、電解液漏れ、発熱および爆発などの原因となります。
- 接続ハーネスは、指定されたとおり配線してください。取り扱いを誤ると、発熱および爆発などの原因となります。

ＢＵ－Ｋ前面



図１１

8．バッテリー・トレイの接続ハーネスを通す位置（矢印）及び挟み込み等の異常がないことを確認します。（図１１）

ＢＵ－Ｋ前面



図１２

9．コネクタ３ケ（矢印）を向きを合わせて接続してください。（図１２）

□ フロントパネルの取付

1）ＢＵのフロントパネルの取り付け

ＢＵ前面（フロントパネル取り付け状態）



図１３

１０．上記９のコネクタをＢＵのフロントパネルの裏面側に収納し、付属品のフロントパネル取り付けネジ（矢印／４本）でフロントパネルを固定してください。（図１３）
その時、バッテリー・トレイの接続ハーネスの挟み込み等の異常がないよう十分注意してください。

2）ＰＰＵのフロントパネルの取付け

⚠ 危険

内部に手を触れないでください。
・感電のおそれがあります。

⚠ 危険

一度でも通電した場合は、電源オフ後３０分以上経ってから作業してください。
・感電のおそれがあります。

ＰＰＵ前面（フロントパネル取り付け前状態）



図１４

１１．ＰＰＵ本体（正面）右側のコネクタ（２ケ）をフロントパネル（裏面）右側の基板のコネクタ（２ケ）に向きを合わせて接続してください。（図１４）

参考：フロントパネルを矢印方向に裏返して取り付ける。



図１５（上から見た状態）

１２．フロントパネルをＰＰＵ本体に対して右側に寄せ、フロントパネルの引掛け部突起を天井カバーの切込みに合わせて取り付けます。（図１５）



図１６（上から見た状態）

１３．その後、フロントパネルを左側にスライドさせます。（図１６）

ＰＰＵ前面（フロントパネル取り付け状態）



図１７

１４．付属品のフロントパネル取り付けネジ（矢印／４本）でフロントパネルを固定してください。（図１７）

その時、ハーネスの挟み込み等の異常がないよう十分注意してください。

□ バッテリー・ケーブルの接続

ＰＰＵ、ＢＵ背面



図１８

１５．ＢＵ背面のバッテリー・ケーブル（矢印）をＰＰＵ背面のバッテリー・コネクタに向きを合わせて接続してください。（図１８）

ＰＰＵ、ＢＵ背面



図１９

１６．ＢＵを２台以上お使いになる長時間バックアップ仕様の場合には、ＢＵ背面のバッテリー・ケーブル（矢印）を上段のＢＵ背面のバッテリー・コネクタに向きを合わせて接続してください。（図１９）

７．交流入出力の接続

⚠ 注意

通常、商用電源には接地極と非接地極がありますので、間違いなく配線されていることを確認して下さい。もし逆に接続されていると、本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器に不具合を生じる場合があります。

感電する危険がありますので、必ず接地（アース線を接続）してください。

⚠ 危険

感電のおそれあり

作業を開始する前に、外部設置の電源ブレーカをオフにし、感電の危険がないことを確認してください。

推奨接続電線及び適合圧着端子

機種	電線サイズ（mm^2）	限界電線長（m）	適合圧着端子
BM5000FNJ200/REIN BM6000FNJ200/REIN	５．５ｓｑ	１５	Ｒ５．５－５
	８ｓｑ	２２	Ｒ８－５
	１４ｓｑ	３８	Ｒ１４－５
	２２ｓｑ	６０	Ｒ２２－Ｓ６

（注）２２ｓｑの電線（圧着端子）を１端子に２本以上接続しないでください。

記：入力電源容量及び外部設置の電源ブレーカとしては、以下のものを推奨します。

入力電源容量：５ｋＶＡ以上　外部設置ブレーカ：４０Ａ以上（５ｋＶＡ）

６ｋＶＡ以上　外部設置ブレーカ：５０Ａ以上（６ｋＶＡ）

記：本装置は、高周波インバータを使用している関係上、高周波の漏れ電流が流れますので、外部設置の電源ブレーカとして、漏電ブレーカを使用されると誤動作しやすくなります。この場合、以下のような対策をおこないご使用ください。

1）感電防止を目的とする場合､高周波漏れ電流で誤動作しない特性の漏電ブレーカを使用する。

2）機器の漏れ電流に対する保護を目的とする場合、中感度の漏電ブレーカを使用する。

3）本装置の入力に絶縁変圧器(トランス)を設置する。

1． 外部設置の電源ブレーカが、オフされていることを確認します。

危険

指定部分以外のカバーは絶対に開けないでください。
・感電のおそれがあります。

2． ＰＰＵ背面の入力ケーブル押さえ金具取付ネジ（矢印／２本）を外し、入力ケーブル押さえ金具を取り外します。
記：下図の入力ケーブルの配線状態は出荷時の状態です。



3． 入力ケーブルを下方向へ引き出し、入出力端子台カバーの内側に入れ込みます。



4． 目隠し金具取付ネジ（矢印／２本）を外し、入力ケーブル押さえ金具が取り付けてあった位置に固定します。また、２で取り外した入力ケーブル押さえ金具を目隠し金具が取り付けてあった位置に固定します。
記：この状態が使用する際の標準状態です。



５．　ＰＰＵ背面の入出力端子台カバー取付ネジ（矢印／４本）を外し、端子台カバーを取り外します。

BM5000FNJ200/REIN-P、BM6000FNJ200/REIN-P 背面

本図は BM5000FNJ200/REIN-P



入出力端子台カバー　　入力ケーブルは５ｋＶＡのみ

６．　入力ケーブル（５ｋＶＡのみ）をお使いいただく場合は接続端子部（矢印／３ケ所）のネジに緩みがないか確認してください。

BM5000FNJ200/REIN-P 背面（入出力端子台カバーを外した状態）



入力プラグ

入力ケーブル（プラグ／Ｌ６－３０Ｐ）をお使いになる場合は、
右図の接続にあわせた電源コンセント（レセプタクル／Ｌ６－３０Ｒ）を
ご用意ください。

記：入力ケーブルをお使いにならない場合は接続端子部（矢印／３ケ所）のネジを緩めて取り外してください。
なお、入力ケーブルは本機専用です、他の機器ではご使用になれません。

7． 入力ケーブルをお使いにならない場合、または、BM6000FNJ200/REIN-P をお使いの場合は、ＰＰＵ背面の INPUT/OUTPUT（交流入出力端子台）に以下のように配線を行ないます。

INPUT （交流入力端子） ： Ｒ 及び Ｓ 、但し Ｓ が接地極側
OUTPUT（交流出力端子） ： Ｕ 及び Ｖ 、但し Ｖ が接地極側
アース（接地端子） ： Ｅ２ または Ｅ１ を使用、Ｄ種接地すること。
また、取り付けてあるショートバーを外さないこと。



BM5000FNJ200/REIN-P（入力ケーブルを外した状態）、BM6000FNJ200/REIN-P 背面
（入出力端子台カバーを外した状態）



入出力端子台カバー裏面に接続図があります。



出力コンセント

⚠ 注意

入出力端子台、入力プラグ、出力コンセントをしっかりと接続してください。

・ゆるんでいると、発熱し火災などの原因となることがあります。

◆ 入力プラグ（Ｌ６－３０Ｐ）、出力コンセント（Ｌ６－３０Ｒ）は引掛タイプです。接続する際はプラグを挿入し右側に回すとロックされます。ロックされましたら抜けないことを確認してください。



⚠ 注意

以下のような装置や機器を接続しないでください。

故障の原因となり、正常に動作できないことがあります。

・ページプリンタ（レーザープリンタ）やコピー機などのピーク電流の大きい機器。
　これらの機器のピーク電流は、定格電流の３～７倍となっています。
・ヘヤードライヤなどの電熱器類および掃除機など

８．運転･停止

本装置を使用される前に、少なくとも 24 時間は充電してください。
内蔵しているバッテリーは、出荷前に充電しておりますが、保管や輸送などの期間中に、自己放電によりバッテリー容量が低下しています。

「６．設置」および「７．交流入出力の接続」が終わりましたら、運転状態の確認をしてください。

□ 通常時の運転

１） 外部設置の電源ブレーカをオンにします。
ＰＰＵ背面の入力ＭＣＣＢをオンにします。
商用電源が仕様範囲内にあれば、全ての LED は消灯しブザーも鳴動しません。仕様範囲外であれば[ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動します。異常チェック後、異常がなければ本装置の出力端子及び出力コンセントから電気（バイパス給電）が供給されます。

⚠ 注意

バイパス給電では LED が全て消灯していても、出力端子及び出力コンセントには電気が供給されています。

※仕様範囲外（異常時）であっても商用電源が高電圧の場合は、出力端子及び出力コンセントから電気（バイパス給電）が供給されます。



この状態では商用電源に異常が生じても、接続されているコンピュータなどの装置や機器を保護することはできません。

※停電等により運転を停止した状態がインバータ給電の場合は、OPERATE/BYPASS ボタンを押さなくても自動的にインバータ給電に復帰します。

２） OPERATE/BYPASS ボタンを約 1 秒間押すと、インバータ運転を開始します。自己診断チェック終了後異常がなければ、数秒後に以下のような状態になります。



この状態になれば、本装置は正常に動作しており、接続されているコンピュータなどの装置や機器を商用電源異常時に保護することができます。
もしこの状態にならない時には、「１２．トラブルシューティング」を参照してください。

□ 停 止

⚠ 注意

インバータ運転を停止し、LED が全て消灯していても、出力端子及び出力コンセントには電気が供給されています。

OPERATE/BYPASS ボタンを押してインバータ運転を停止しても、商用電源が供給されていれば、本装置の出力端子及び出力コンセントに電気が供給されています。

1） インバータ停止：
インバータの運転を停止するには、OPERATE/BYPASS ボタンを約１秒間押してください。インバータが停止して、バイパス給電状態になります。



この状態では商用電源に異常が生じても、接続されているコンピュータなどの装置や機器を保護することはできません。

2） 本体停止：
本装置を完全に停止させたい場合は、上記インバータ停止処理後、ＰＰＵ背面の入力ＭＣＣＢ及び外部設置の電源ブレーカをオフにします。

□ スリープ停止（出力停止）

SLEEP ON/OFF ボタンを約 4 秒間押すことにより、本装置の出力に接続されているコンピュータなどの装置や機器へ電気が供給されないようにすることができます。



スリープ停止を解除し、コンピュータなどの装置や機器へ電気を供給させたい場合は、SLEEP ON/OFF ボタンを約 1 秒間押しますと、本装置の出力を開始します。
この時、スリープ停止する前の運転状態（インバータ/バイパス）で起動します。

※SLEEP ON/OFF ボタンは、オプション専用ソフト パワーバイザを使用した場合、リモート停止ボタンとして使用することが可能です。「１７．パワーバイザ使用時の注意事項」を参照してください。

□ ブザー停止／負荷レベルチェック

1） ブザー停止

ブザーが鳴動している時に、ブザーを止めたい場合は、BZ STOP ボタンを約 1 秒間押します。
その後、新たにブザーが鳴動する要因が発生した場合は再びブザーが鳴動します。

2） 負荷レベルチェック

ブザーが鳴動していない時に、BZ STOP ボタンを約 1 秒間以上押し続けます。
ボタンを押している間だけ、LED が負荷レベルを表示します。



過負荷状態の場合は「１３．異常時の処置」の項を参照してください。



９．停電試験

商用電源異常時に、本装置に接続されたコンピュータなどの装置や機器を保護できるかどうかを確認したり、バックアップ時間を調べるには、以下の手順でおこないます。但し、バックアップ時間を測定するときには、事前に 24 時間以上充電しておいてください。

バッテリー放電直後や劣化している場合は、本装置に接続されている装置や機器を保護することができない場合があります。本装置に接続されている装置や機器の電源供給が停止しても問題が発生しないような状態（コンピュータの場合、ＯＳはシャットダウンしているが、電源スイッチはオンにしてあるなど）でおこなってください。

停電させてすぐに[BATT]LED が赤点灯になり、ブザーが連続鳴動するようでしたら、バッテリーを交換されることをお勧めします。

１）正常運転していることを確認します。



２）停電：本装置背面の入力ＭＣＣＢをオフにします。



３）復電：本装置背面の入力ＭＣＣＢをオンにします。



１０．動作概要

本装置の動作概要を以下に示します。

□ バイパス給電時



交流入力(商用電源)が供給されていて、OPERATE/BYPASS ボタンでバイパス給電([OPERATE]消灯)にしてあるとき、切換器はバイパス回路側に接続されています。
この状態では、交流入力を直接交流出力に供給しています。整流器、インバータおよび昇圧器は停止していますが、充電器は動作しておりバッテリーを充電しています。（入力電源の状態によっては充電出来ない場合があります。）
この状態で、交流入力が供給されなくなれば、交流出力も供給されなくなります。

異常がなければ、パネルの表示は全て消灯、ブザーも停止しています。

□ 通常運転時



交流入力が供給されていて、OPERATE/BYPASS ボタンでインバータ給電([OPERATE]点灯)にしてあるとき、整流器で交流入力を直流に変換し、その直流をインバータで正弦波交流に逆変換して、切換器を介して交流出力に供給しています。また、商用電源異常に備えて、バッテリーを充電しています。

異常がなければ、[OPERATE]点灯、 [INV]点灯、[BATT]緑点灯か点滅、[ALARM]消灯し、ブザーは停止しています。

□ 商用電源電圧異常時（停電、電圧低下および高電圧）



通常運転中、交流入力（商用電源）に停電、電圧低下および高電圧が発生しますと、バッテリーの直流電力を昇圧器を介してインバータに供給します。インバータはこの直流を正弦波交流に逆変換し、瞬断することなく継続して交流出力に供給します。

このとき、本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器の電源をオンされたり、停止していた機器が起動したりすると、突入電流が流れて本装置が停止し出力断となることがありますのでご注意ください。

この状態では、[OPERATE]点灯、[INV]点灯、[BATT]赤点滅、[ALARM]消灯し、ブザーが 4 秒間隔で鳴動します。この状態が継続し、バッテリーの容量が少なくなってくると、[BATT]赤点滅から赤点灯、ブザーは連続鳴動に変わります。本装置に接続されている装置がコンピュータなどの場合には、すみやかに終了作業をおこないデータを保存して下さい。

停電の場合、[BATT]赤点灯になった後、約 2 分程度（定格負荷時）でインバータが停止し、交流出力に電気が供給されなくなります。高電圧／低電圧の場合、インバータ停止後バイパス給電に切り換え、交流入力を交流出力に直接供給しますのでご注意ください。

商用電源電圧が正常に戻れば、自動的に通常運転状態に戻ります。

□ 過負荷および装置異常時

通常運転時に過負荷および装置異常が発生したとき、自動的にバイパス給電に切り換わります。

装置異常のとき、[ALARM]LED が点灯し、ブザーが連続して鳴動します。通常は、バイパス給電に切り換わった後、バイパス給電で固定されます。（「１２．トラブルシューティング」を参照。）

過負荷のとき、[ALARM]が点滅し、ブザーが連続して鳴動します。過負荷状態が解除されれば自動的に通常運転状態に戻ります。バイパス給電に切り換わった後、120%以上の過負荷状態が 60 秒以上継続すると、交流出力に電気が供給されなくなります。

□ 自動バッテリーチェック

本装置では、通常運転している時間をカウントとし、通常運転継続時 30 日ごとに自動的に擬似停電をおこして、バッテリーから電気を供給しバッテリーの劣化を判定します。

バッテリーチェック中は、[OPERATE]点灯、[INV]点滅、[BATT]赤点滅、[ALARM]消灯し、ブザーは鳴動しません。約 5 秒間バッテリーから電気を供給します。

バッテリーを劣化と判定したとき、[OPERATE]点灯、[INV]点灯、[BATT]消灯、[ALARM]消灯し、ブザーが１秒間隔で鳴動します。（「１２．トラブルシューティング」を参照。）

※通常運転継続時に、商用電源異常（バックアップ運転）、スリープ停止、バイパス給電になりますと、カウンターはリセットされます。

１１．バックアップ時間

本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器の合計の負荷（消費）電力とバックアップ時間の関係を以下のグラフに示します。
負荷（消費）電力［W］を求めるには、コンピュータなどの装置や機器の取扱説明書や定格銘板を参照してください。

ＢＭ５０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ



ＢＭ６０００ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ



上記のグラフは、周囲温度２５℃、初期特性です。放電回数や時間の経過にしたがってバッテリー容量が低下し、バックアップ時間が短くなります。また周囲温度が低い場合も、バックアップ時間は短くなります。



１２．トラブルシューティング

□ [ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動している。

1) 交流入力（商用電源）の周波数、または電圧が仕様範囲外
インバータ運転中：周波数が仕様範囲外、もしくは同期できないことをあらわしています。
インバータ停止中：周波数か電圧が仕様範囲を外れています。
処置 => 交流入力が正常に戻るのを待ってください。

2) 内部温度上昇 または、トランスＢＯＸ温度上昇（お使いの場合のみ）
ファン故障もしくは過負荷により内部温度が設定値を超えたため、バイパス給電で固定されています。
処置 => 本装置周辺に換気スペースが設けられているか、吸排気口に目詰まりがないか確認し、本装置の温度が下がった後、再起動手順を実行してください。

3) 過負荷
この状態が継続するとバイパス給電に切り換わります。バイパス給電で 120%以上の電流が 60 秒間継続することによりソフト的に出力を遮断することにより出力断となります。それまでに、過負荷が解除されれば警報も解除され、自動的に通常運転状態に復帰します。
処置 => 接続されている装置や機器で、商用電源異常時に保護する必要性が少ないものを外してください。

□ 頻繁にバイパス給電に切り換わる。

本装置の出力にレーザープリンタなどを接続されている場合、この状態になることがあります。レーザープリンタやコピー機などは、紙にトナーを定着するためにヒートローラと呼ばれるものを使用しており、このヒートローラの温度を一定に保つために、定期的にヒータを点灯します。このとき必要とするピーク電流値は定格の 3～7 倍にも達しており、本装置の定格をオーバーしてしまいます。
処置 => このピーク値を供給することができる容量を選択するか、レーザープリンタなどの瞬時ピーク電力を必要とする装置や機器を本装置から外してください。

□ 頻繁にバックアップ運転になる。

この状態になるときは、以下のことが考えられます。
1) 商用電源に電圧異常（停電、電圧低下および高電圧）が発生している。
プレス機械や電気溶接などをされている工場では、商用電源に電圧低下がよく発生します。
2) レーザープリンタやコピー機など、瞬時に多くの電力を必要とするものがその部屋にある。
受電容量が少ないところでは、それらの機器内部にあるヒータが点灯するたびに商用電圧が低下することがあります。
処置 => 1)の場合であれば、受電設備の検討が必要かもしれません。2)の場合であれば、受電容量を増加するなどを検討してください。

□ [BATT]LED が消灯し、ブザーが間欠鳴動している。

本装置は、インバータ運転開始時及び通常運転継続時 30 日ごとにバッテリーチェックをおこなっており、バッテリー電圧が既定値に達しないと、バッテリー異常として[BATT]LED を消灯し、ブザーが鳴動します。推測される原因としては、以下のことが考えられます。
1) バッテリーが接続されていない。
2) バッテリーの寿命である。
3) 停電後の回復充電中である。
4) 周囲温度が低い。
処置 => 本装置にバッテリー接続ケーブルが、接続されていることを確認した後、本装置を交流入力に接続したままバッテリーを接続し 8 時間ほど充電してください。その後、バッテリーチェック*を実行してください。

インバータが再起動され[INV]LED が点灯しても、[BATT]LED が消灯し、ブザーが鳴動したままであれば、バッテリー寿命であることが推測されますので、バッテリーを交換してください。

＊：バッテリーチェック

一旦前面の OPERATE/BYPASS ボタンを 1 秒間押し、バイパス給電([OPERATE]消灯)に切り換えてください。約 30 秒してから再度ボタンを 1 秒間押し、インバータ給電([OPERATE]点灯)に戻してください。

記：バッテリー異常が発生し[BATT]LED が消灯している場合には、以降の 30 日ごとのバッテリーチェックはおこないません。

記：特にバッテリーの未接続にてバッテリー異常が発生した場合には、バッテリーを接続し、上記のバッテリーチェックを実行し[BATT]LED を点灯させてください。

□ [ALARM]LED が点灯している。

本装置が故障していることが考えられます。

処置 => 一度だけ再起動手順（36 ページ記載）を実行してみてください。もし正常運転状態に戻らない場合には、お買い求めになられた販売店までご連絡ください。

□ [INV]LED が点滅し、出力に電気が供給されない。

スリープ停止中です。スリープ運転を解除してください。

処置 => SLEEP ON/OFF ボタンを約 1 秒間押すと、スリープ運転を解除します。



１３．異常時の処置

本装置に異常が発生したと思われる場合、下記の表を参照して点検してください。

□ OPERATE/BYPASS ボタンで、バイパス給電([OPERATE]消灯)にしている場合

OPERATE	INV	BATT	ALARM	ﾌﾞｻﾞｰ	推定される原因	処　置（※１）
正常バイパス給電 （交流出力が供給されている。）					（正常バイパス給電）	不要
●	●	●	●	停止		
（全 LED 消灯し、ブザー停止の状態）						
交流出力が供給されない。					バイパススリープ停止（出力停止）中	解除したい場合は、SLEEP ON/OFF ボタンを 1 秒間押す
●	◎*3	●	●	停止		
交流出力が供給されない。					交流入力が供給されていない。	交流入力を供給する。
●	●	●	●	停止	制御電源回路の異常	再起動手順を実行。（※２）
（全 LED 消灯し、ブザー停止の状態）						
●	●	●	◎*2	連続	過負荷状態にある。	接続されている装置や機器を減らす。
●	●	●	◎*3	連続	交流入力の電圧か周波数が仕様範囲外。	交流入力の電圧や周波数を調べる。
●	●	●	◎*1	連続	トランスＢＯＸ温度上昇 (換気不良かファン故障)	周辺に換気スペースを設け、冷却されるのを待ち、再起動手順を実行する。 ファンを交換する。

□ OPERATE/BYPASS ボタンで、インバータ給電([OPERATE]点灯)にしている場合

OPERATE	INV	BATT	ALARM	ﾌﾞｻﾞｰ	推定される原因	処　置（※１）
○	○	○	●	停止	（正常インバータ給電）	不要
○	○	◎*2	●	間欠 *b	商用電源電圧異常で、バックアップ運転中。	交流入力が正常に戻るのを待つ。
○	○	❍	●	連続	バックアップ運転中のバッテリー電圧低下。	交流入力が正常に戻るのを待つ。
○	○	○／◎*2	◎*3	連続	交流入力の周波数が仕様範囲外。	交流入力の周波数を調べる。
○	○	○／◎*2	◎*2	連続	過負荷状態にある。	接続されている装置や機器を減らす。
○	●	●	◎*1	連続	内部温度上昇 または、トランスＢＯＸ温度上昇 (換気不良かファン故障)	周辺に換気スペースを設け、冷却されるのを待ち、再起動手順を実行する。 ファンを交換する。
○	○	●	●	間欠 *a	バッテリー未接続	バッテリーを接続する。
					バッテリー劣化	バッテリーを交換する。
○	◎*3	●	●	停止	インバータスリープ停止（出力停止）中	解除したい場合は、SLEEP ON/OFF ボタンを１秒間押す。
○	◎*1	◎*2	●	停止	自動バッテリーチェック中	チェックが終了するまで待つ。
○	●	●／❍	❍	連続	装置異常	再起動手順を実行。（※２）

●：消灯 ◎：緑点滅 ○：緑点灯 ◎：赤点滅 ❍：赤点灯
*1: 0.5/0.5(点灯秒/消灯秒)　*2 : 1.0/1.0(点灯秒/消灯秒)　*3 : 0.5/3.5(点灯秒/消灯秒)
*a: 0.5/0.5(鳴動秒/停止秒)　*b : 0.5/3.5(鳴動秒/停止秒)

※１ 処置

処置を実施される場合は、前項の『１２．トラブルシューティング』を合わせてご覧ください。

※２ 再起動手順：一度だけしか実行しないでください。

前面の OPERATE/BYPASS ボタンを 1 秒間押し、バイパス給電([OPERATE]消灯)に切り換えます。約 30 秒してから再度ボタンを 1 秒間押し、インバータ給電([OPERATE]点灯)に戻してください。もし、再起動を実施しても正常運転状態に戻らなければ、お買い求めになられた販売店までご連絡ください。

注意：状態によっては、交流出力に電気が供給されなくなることがあります。接続されている装置や機器の電源が停止しても問題が発生しない状態で実施ください。

記：上記の何れかの異常が発生した場合にブザーが鳴動します。
手動にてブザーを停止されて、30 日間経過しなお異常が継続している場合は、再びブザーが鳴動します。装置に異常が発生していないかご確認をお願いします。

１４．保守･点検

本装置は、特別な点検や保守を必要としませんが、支障無くご使用いただくためにも、以下の点に注意してください。

□ 本装置の周辺に換気スペースがありますか？

本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。
前面及び背面に十分な換気スペースを確保してください。
（「５．設置前の確認」の「換気スペース」の項を参照してください。）
頻繁に温度異常の状態になるようでしたら、内蔵されているファンが停止しているか、風量が落ちていることが考えられます。お買い求めになられた販売店に連絡し、ファン交換を依頼してください。

□ 入出力端子、入力プラグ、出力コンセントやコネクタの接続がゆるんでいませんか？

本装置の入出力の接続部分は、背面側にあります。日常は目にふれないので、締め付けや差し込みがゆるくなっていても気づかないものです。定期的に点検してください。
コンピュータなどの装置や機器の入力コードが、本装置の出力端子または、出力コンセントにしっかりと接続されていますか? 本装置のバッテリー接続ハーネスは、しっかりと接続されていますか？
ゆるんでいると、発熱し火災などの原因になることがあります。

□ バッテリーは交換時期になっていませんか？

停電などでバックアップ出来る時間が短くなっていませんか？ バッテリーはナマモノですので、通常の使用状態においても、自然に劣化していきます。放電回数や使用年数が増加するにしたがい劣化が進みます。特に温度が２５℃を超え１０℃上昇すると寿命は約半分になります。

定期的に停電試験をおこない、バックアップ時間を測定されることをお勧めします。（「９．停電試験」の項を参照してください。）ただし、測定条件（周囲温度、消費電力、充電状態）が同じでなければ、正確さを欠くことになります。

停電させてすぐに[BATT]LED が点灯状態になり、ブザーが連続鳴動するようでしたら、バッテリー交換が必要です。お買い求めになられた販売店に連絡し、バッテリー交換を依頼してください。

１５．バッテリーについて

□ バッテリー交換

⚠ 注意

バッテリーは定期的に交換してください。

・寿命が過ぎたバッテリーをそのままご使用になられると、商用電源異常時に接続されている装置や機器を保護することができないだけでなく、バッテリーの電槽が割れて電解液が漏れることがあり、漏電、感電、発煙および発火などの二次災害の原因になることがあります。
・周囲温度が高いか頻繁に充放電を繰り返す場合、交換周期は以下よりも短くなります。
交換目安：３～５年（周囲温度 25℃）
・交換バッテリーは、弊社推奨品を使用してください。推奨品以外を使用されると、故障することがあります。

バッテリー交換は、お買い求めになられた販売店に依頼してください。
バッテリー交換を依頼されるときには、下記の本体型名・交換バッテリー・トレイ型名・数量も連絡してください。

本体型名	バッテリー・トレイ型名
ＢＭ５０００－　１０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×　３ケ
ＢＭ５０００－　２５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×　６ケ
ＢＭ５０００－　４５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×　９ケ
ＢＭ５０００－　６５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×１２ケ
ＢＭ５０００－　８５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×１５ケ
ＢＭ５０００－１１０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×１８ケ
ＢＭ６０００－　　５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×　３ケ
ＢＭ６０００－　２０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×　６ケ
ＢＭ６０００－　３５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×　９ケ
ＢＭ６０００－　５０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×１２ケ
ＢＭ６０００－　６５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×１５ケ
ＢＭ６０００－　８５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ	ＢＴＰ－５０ＦＪ／ＲＥＩ×１８ケ

☆ＢＵ（バッテリー・ユニット）１台あたり、ＢＴＰ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾄﾚｲ/BTP-50FJ/REI）が３台収納されています。

⚠ 危険

バッテリーの取り扱いを誤ると危険です。

・感電のおそれがあります。
・バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しております。
・取り扱いを誤ると、電解液漏れ、発熱および爆発などの原因となります。

□ 長期間使用しない場合

- 長期にわたり本装置を使用しない場合には、保管する前にバッテリーを少なくとも 24 時間以上充電してください。充電不足のまま放置されますと劣化が促進されます。
- 保管期間が長期にわたる場合、以下の期間内に少なくとも一度は本装置に通電し、24 時間以上バッテリーを充電してください。

２０℃を超え３０℃以下　・・・・・	6ヶ月
３０℃を超え４０℃以下　・・・・・	2.5ヶ月

- 保管中でも徐々に自己放電により容量が低下しますので、使用される前に 24 時間以上充電してください。

１６．インターフェース

本装置には、コンピュータなどの装置や機器との接続して使用するインターフェース（無電圧警報接点端子及び通信インターフェイス（Dsub9 オス/ネットワークカード RJ45）を標準装備しています。

⚠ 注意

市販の RS-232C ケーブルを使用しないでください。

・市販のケーブルを使用されると、本装置または本装置と接続されるコンピュータなどの装置や機器の故障の原因となります。
・必要な信号のみを接続するケーブルを使用してください。
・９番ピンと５番ピンを短絡しないでください。本装置故障の原因となります。

□ 無電圧警報接点端子

１）出力信号

出力信号はリレーによる無電圧 a 接点です。
接点定格は、交流の場合：AC120V/0.2A Max. 、**直流の場合**：DC25V/1A Max.です。
圧着端子は R1.25-3、電線は 1.25sq を使用してください。

蓄電池電圧低下　：バックアップ運転中に、バッテリー電圧が低下し運転停止まで 2 分以下になったことを示します。
停電　　：商用電源の電圧もしくは周波数が、仕様範囲からはずれていることを示します。
ＵＰＳ故障　　：本装置に故障もしくは異常が発生していることを示します。
直送給電　　：バイパス給電中であることを示します。



２）ピン割り当て

無電圧接点端子台のピン割り当てを以下に示します。

番号	信号名	説明
1	ＵＰＳ故障	ＵＰＳ故障時クローズ
2	停電	商用電源異常時クローズ
3	蓄電池電圧低下	バッテリー電圧低下時クローズ
4	直送給電	バイパス給電時クローズ
5	コモン	コモン

・将来予告なくピン割り当てを変更することがあります。

□ 通信インターフェース（Ｄ－ｓｕｂ９オスコネクタ）

１）出力信号

接点信号：オープン・コレクタ　　**定格：24VDC/20mA Max.**

UPS_Alarm　　：本装置に故障もしくは異常が発生していることを示します。
Battery_Low　：バックアップ運転中に、バッテリー電圧が低下し運転停止まで２分以下になったことを示します。
Backup　　：本装置がバックアップ運転状態にあることを示します。
On_Bypass　　：バイパス給電中であることを示します。



電圧出力信号：プラス 5V 電圧出力

UPS_Available　：本装置の制御電源が供給されていることを示します。

☆ＩＢM社製コンピュータ（ＡＳ４００等）のＵＰＳサービスをお使いの場合は、専用ケーブル（ＮＣ－ＡＳＦＧ－３／オプション）にて接続してください。

２）入力信号

入力信号として、RS-232C レベルの電圧信号を受け付けます。コンピュータの RS-232C ポートからの信号を受けることを想定しております。この入力は、RS-232C レベルのプラスの電圧を４．５秒間以上、連続して入力しなければ受け付けられません。

ShutDown　　：信号を受け付けると、運転を停止しバイパスに切り換えます。
したがって、バックアップ運転中に受けると出力断となります。

３）ピン割り当て

Dsub9（オスコネクタ）のピン割り当てを以下に示します。

番号	信号名	説明	
1	On_Bypass	インバータ運転時	オフ
		バイパス運転時	オン
2	RxD	シリアルデータ受信入力信号	
3	TxD	シリアルデータ送信出力信号	
4	Backup	非バックアップ運転状態	オフ
		バックアップ運転中	オン
5	SG	シグナルグランド	
6	UPS_ShutDown	ＵＰＳインバータ運転停止入力信号	
7	Battery_Low	バッテリー電圧正常	オフ
		バッテリー電圧低下	オン
8	UPS_Alarm	ＵＰＳ正常時	オン
		ＵＰＳ異常時	オフ
9	UPS_Available	ＵＰＳ停止時	無電圧
		ＵＰＳ動作時	プラス 5V 電圧出力

・将来予告なくピン割り当てを変更することがあります。

４）伝送仕様

※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。

※ご使用の機種をお確かめください。

※BM5000FNJ200/REIN-P-LN 及び BM6000FNJ200/REIN-P-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。

※BM5000FNJ200/REIN-P 及び BM6000FNJ200/REIN-P をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。

通信方式	全二重
通信速度	２４００ｂｐｓ
同期方式	調歩同期式
データ構成	スタート･ビット：１ データ・ビット ：８ ストップ・ビット：１
パリティ	なし
インターフェース	RS-232C
コネクタ形状	Ｄｓｕｂ－９、オス

５）RS-232C 通信ケーブル作成例

※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。

※ご使用の機種をお確かめください。

※BM5000FNJ200/REIN-P-LN 及び BM6000FNJ200/REIN-P-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。

※BM5000FNJ200/REIN-P 及び BM6000FNJ200/REIN-P をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。

コンピュータ(CPU)側が Dsub-9 の場合：



□ 通信インターフェース（ネットワークカード ＲＪ４５ コネクタ）

※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。

1）この取扱説明書には、インターフェイス（ネットワークカード）の違う２機種を記載しております。お使いいただく機種を必ずお確かめになってお読みください。

機種名	ネットワークカード
BM5000FNJ200/REIN-P 、BM6000FNJ200/REIN-P	Z-100GY 仕様
BM5000FNJ200/REIN-P-LN 、BM5000FNJ200/REIN-P-LN	Acroware-LAN AgentPRO 仕様

※ネットワークカードの詳細についてはＣＤ－ＲＯＭ内の取扱説明書をご参照ください。

※ご使用の機種をお確かめください。

※BM5000FNJ200/REIN-P-LN 及び BM6000FNJ200/REIN-P-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。

※BM5000FNJ200/REIN-P 及び BM6000FNJ200/REIN-P をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。

※BM5000FNJ200/REIN-P-LN 及び BM6000FNJ200/REIN-P-LN をネットワークでお使いの場合は、本体の通信ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ Dsub9（2：RxD、3：TxD）に通信ケーブルを接続しないでください。ネットワークカードが正常に動作しない場合があります。

１７．パワーバイザ使用時の注意事項

本装置と、オプションソフトパワーバイザを併用してご使用いただく場合、以下の点に注意しご使用ください。

□ リモート停止機能

１）リモート停止

パワーバイザの設定で、リモートスイッチを有効（ﾃﾞﾌｫﾙﾄ:無効）にしてある場合、通常ＵＰＳのスリープ停止／解除として使用する SLEEP ON/OFF ボタンが、自動終了処理を実行するリモート停止ボタンとして動作します。
SLEEP ON/OFF ボタンを約２秒間押すことにより、コンピュータのシャットダウンが実行され、その後パワーバイザからの指定された遅延時間後、本装置は出力を断にして、次回起動時間までスリープモードに移行します。パワーバイザのスケジュール設定をしてある場合は、設定されている起動時間になりますと、本装置の出力に電気が供給されるようになります。

☆パワーバイザ for Network では、本機能はご利用になれません。

２）スリープ停止の解除

通常のスリープ停止中の解除と同様に、SLEEP ON/OFF ボタン１秒間押してください。本装置の出力に電気が供給されるようになります。

３）スリープ停止中の停電

スリープ停止中に停電が発生した場合、バッテリーからの電力を得て、最大約４５日間スリープ状態を保持します。

パワーバイザの詳細につきましては、パワーバイザのマニュアルを参照してください。

１８．仕様 ５ｋＶＡ

□ＢＭ５０００－１０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ ／
ＢＭ５０００－１０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ－ＬＮ

交流無停電電源装置　仕様書

型名	BM5000-10FNJ200/REIN / BM5000-10FNJ200/REIN-LN		備考
交流出力	容量	5000VA（4000W）	定格負荷
	運転方式	商用同期常時インバータ給電	
	交流出力切換方式	同期切換方式	
	交流出力切換時間	無瞬断	（注１）
	定格の種類	100%連続	
	相数	単相2線式	
	定格電圧	200V	（注２）
	電圧整定精度	－１％、＋３％	
	定格周波数	50 / 60 Hz	自動判別
	周波数精度	±0.5%	商用停電時
	電圧波形歪率	5%以下	線形負荷
	過渡電圧変動率 （電圧瞬時変動回復時間）	±10%以下 （100ms以下）	入力電圧急変±10% or 負荷急変0~100%（注２）
交流入力	相数	単相２線式	（注２）
	電圧	200(180~240)V	
	周波数	50 / 60Hz±5%	
	入力容量	約5000VA	定格負荷時
蓄電池	バックアップ時間	約10分間	（注３）
	蓄電池充電時間	約4.5時間	電池公称電圧252V
	内蔵蓄電池	小形制御弁式（シール）鉛蓄電池	高率放電長寿命タイプ
その他	発熱量	650W・2340kJ/h	定格入出力時
	使用環境 温度	0~40℃	
	使用環境 相対湿度	30~90%	結露なきこと
	冷却方式	強制風冷	
	騒音	約50dB(FAN高速時 約55dB)	前方1m・A特性 定格負荷時
	外形寸法１（金具取付位置１／標準） UPS本体（PPU）	W478×D(33+700)×H87mm	
	外形寸法１（金具取付位置１／標準） 電池箱（BU）	W478×D(27+675)×H87mm	突起物を除く
	外形寸法２（金具取付位置２／選択可能） UPS本体（PPU）	W478×D(83+650)×H87mm	
	外形寸法２（金具取付位置２／選択可能） 電池箱（BU）	W478×D(77+625)×H87mm	
	総質量	PPU 約30kg・ BU 約63kg	
	パネル塗装色 -BL	ブラックメタリック(マンセルN1．5近似値)	
	絶縁抵抗	５ＭΩ以上	DC500Vメガにて
	絶縁耐力	AC1500V1分間	入出力－ＦＧ間(注４)

注１；ｲﾝﾊﾞｰﾀ異常時は除く。
注２；入出力端子台にて。
注３；周囲温度２５℃、負荷３０００Ｗ時、バッテリ初期特性
注４；指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。

□BM5000－25／45／65／85／110FNJ200／REIN ／ BM5000－25／45／65／85／110FNJ200／REIN－LN

交流無停電電源装置　仕様書

項目		仕様				備考
UPS型名		BM5000-25FNJ200/REIN / BM5000-25FNJ200/REIN-LN	BM5000-45FNJ200/REIN / BM5000-45FNJ200/REIN-LN	BM5000-65FNJ200/REIN / BM5000-65FNJ200/REIN-LN	BM5000-85FNJ200/REIN / BM5000-85FNJ200/REIN-LN	BM5000-110FNJ200/REIN / BM5000-110FNJ200/REIN-LN	
パワーユニット（PPU）型名		BM5000FNJ200/REIN-P ／ BM5000FNJ200/REIN-P-LN					
交流出力	容量	5000VA（4000W）					定格負荷
	運転方式	商用同期常時インバータ給電					
	交流出力切換方式	同期切換方式					
	交流出力切換時間	無瞬断					（注1）
	定格の種類	100%連続					
	相数	単相2線式					
	定格電圧	200V					（注2）
	電圧整定精度	－1%、＋3%					
	定格周波数	50 / 60 Hz					自動判別
	周波数精度	±0.5%					商用停電時
	電圧波形歪率	5%以下					線形負荷
	過渡電圧変動率（電圧瞬時変動回復時間）	±10%以下（100ms以下）					入力電圧急変±10% or 負荷急変0~100%（注2）
交流入力	相数	単相2線式					（注2）
	電圧	200(180~240)V					
	周波数	50 / 60Hz±5%					
	入力容量	約5000VA					定格負荷時
蓄電池	バックアップ時間	約25分間	約45分間	約65分間	約85分間	約110分間	（注3）
	蓄電池充電時間	約11時間	約20時間	約28時間	約36時間	約48時間	電池公称電圧252V
	接続電池箱型名	BX-50FJ/REI x 2台（内蔵1ヶ BTP-50FJ/REI x 6個）	BX-50FJ/REI x 3台（内蔵1ヶ BTP-50FJ/REI x 9個）	BX-50FJ/REI x 4台（内蔵1ヶ BTP-50FJ/REI x 12個）	BX-50FJ/REI x 5台（内蔵1ヶ BTP-50FJ/REI x 15個）	BX-50FJ/REI x 6台（内蔵1ヶ BTP-50FJ/REI x 18個）	高率放電長寿命タイプ
	内蔵蓄電池	小形制御弁式（シール）鉛蓄電池					
その他	発熱量	650W・2340kJ/h					定格入出力時
	使用環境 温度	0~40℃					
	使用環境 相対湿度	30~90%					結露なきこと
	冷却方式	強制風冷					
	騒音	≦50dB(FAN高速時 約55dB)					前方1m・A特性／定格負荷時
	外形寸法 UPS本体（PPU） 外形寸法1（金具取付位置1／標準）	W 478 x D (33+700) x H 87 mm					突起物を除く
	外形寸法 UPS本体（PPU） 外形寸法2（金具取付位置2／選択可能）	W 478 x D (83+650) x H 87 mm					
	外形寸法 電池箱（BU） 外形寸法1（金具取付位置1／標準）	W478 x D(424+25) x H(87 x 2)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 3)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 4)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 5)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 6)mm	
	外形寸法 電池箱（BU） 外形寸法2（金具取付位置2／選択可能）	W478 x D(424+25) x H(87 x 2)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 3)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 4)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 5)mm	W478 x D(424+25) x H(87 x 6)mm	
	総質量 PPU	約30kg					
	総質量 BU	約126(63 x 2)kg	約189(63 x 3)kg	約252(63 x 4)kg	約315(63 x 5)kg	約378(63 x 6)kg	
	合計 Uサイズ／質量	6U／約156kg	8U／約219kg	10U／約282kg	12U／約345kg	14U／約408kg	
	パネル塗装色 －BL	ブラックメタリック（マンセルN1．5近似値）					
	絶縁抵抗	5MΩ以上					DC500Vメガにて
	絶縁耐力	AC1500V1分間					入出力－FG間（注4）

注1：インバータ異常時は除く。
注2：入出力端子台にて。
注3：周囲温度25℃、負荷3000W時、バッテリ初期特性
注4：指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。

１９．外形 ５ｋＶＡ

□ＢＭ５０００－１０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ



※１　：　ラックレール ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ 使用時のレールの厚み寸法です。
寸法位置に ラックレール ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ をご使用ください。





□BM５０００－１０ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ－ＬＮ



※１　：　ラックレール ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ 使用時のレールの厚み寸法です。
寸法位置に ラックレール ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ をご使用ください。





□BM5000－25／45／65／85／110FNJ200／REIN



□BM5000－25／45／65／85／110FNJ200／REIN－LN



２０．仕様 ６ｋＶＡ

□ＢＭ６０００－５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ ／
ＢＭ６０００－５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ－ＬＮ

交流無停電電源装置　仕様書

型名	BM6000-5FNJ200/REIN / BM6000-5FNJ200/REIN-LN		備考
交流出力	容量	6000VA（4800W）	定格負荷
	運転方式	商用同期常時インバータ給電	
	交流出力切換方式	同期切換方式	
	交流出力切換時間	無瞬断	（注１）
	定格の種類	100%連続	
	相数	単相2線式	
	定格電圧	200V	（注２）
	電圧整定精度	－１%、＋３%	
	定格周波数	50 / 60 Hz	自動判別
	周波数精度	±0.5%	商用停電時
	電圧波形歪率	5%以下	線形負荷
	過渡電圧変動率 （電圧瞬時変動回復時間）	±10%以下 （100ms以下）	入力電圧急変±10% or 負荷急変0~100%（注2）
交流入力	相数	単相２線式	（注２）
	電圧	200(180~240)V	
	周波数	50 / 60Hz±5%	
	入力容量	約6000VA	定格負荷時
蓄電池	バックアップ時間	約7.5分間	（注３）
	蓄電池充電時間	約4.5時間	電池公称電圧252V
	内蔵蓄電池	小形制御弁式（シール）鉛蓄電池	高率放電長寿命タイプ
その他	発熱量	780W・2808kJ/h	定格入出力時
	使用環境 温度	0~40℃	
	使用環境 相対湿度	30~90%	結露なきこと
	冷却方式	強制風冷	
	騒音	約50dB(FAN高速時 約55dB)	前方1m・A特性 定格負荷時
	外形寸法１（金具取付位置１／標準） UPS本体（PPU）	W478×D(33+700)×H87mm	
	外形寸法１（金具取付位置１／標準） 電池箱（BU）	W478×D(27+675)×H87mm	突起物を除く
	外形寸法２（金具取付位置２／選択可能） UPS本体（PPU）	W478×D(83+650)×H87mm	
	外形寸法２（金具取付位置２／選択可能） 電池箱（BU）	W478×D(77+625)×H87mm	
	総質量	PPU 約30kg・ BU 約63kg	
	パネル塗装色 -BL	ブラックメタリック(マンセルN1．5近似値)	
	絶縁抵抗	５ＭΩ以上	DC500Vメガにて
	絶縁耐力	AC1500V1分間	入出力－ＦＧ間(注４)

注１；ｲﾝﾊﾞｰﾀ異常時は除く。
注２；入出力端子台にて。
注３；周囲温度２５℃、負荷３６００Ｗ時、バッテリ初期特性
注４；指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。

□BM6000－20／35／50／65／85FNJ200／REIN /
BM6000－20／35／50／65／85FNJ200／REIN－LN

交流無停電電源装置　仕様書

項目			仕様				備考
UPS型名			BM6000-20FNJ200/REIN / BM6000-20FNL200/REIN-LN	BM6000-35FNJ200/REIN / BM6000-35FNL200/REIN-LN	BM6000-50FNJ200/REIN / BM6000-50FNL200/REIN-LN	BM6000-65FNJ200/REIN / BM6000-65FNL200/REIN-LN	BM6000-85FNJ200/REIN / BM6000-85FNL200/REIN-LN	
パワーブロック(PPU)型名			BM6000FNJ200/REIN-P ／ BM6000FNJ200/REIN-P-LN					
交流出力	容量		6000VA（4800W）					定格負荷
	運転方式		商用同期常時インバータ給電					
	交流出力切換方式		同期切換方式					（注1）
	交流出力切換時間		無瞬断					
	定格の種類		100%連続					（注2）
	相数		単相2線式					
	定格電圧		200V					
	電圧整定精度		－1%、＋3%					自動判別
	定格周波数		50 ／ 60 Hz					商用停電時
	周波数精度		±0.5%					線形負荷
	電圧波形歪率		5%以下					入力電圧急変±10% or
	過渡電圧変動率（電圧瞬時変動回復時間）		±10%以下（100ms≦以下）					負荷急変0~100%（注2）
交流入力	相数		単相2線式					
	電圧		200(180~240)V					（注2）
	周波数		50 ／ 60Hz±5%					
	入力容量		約6000VA					定格負荷時
蓄電池	バックアップ時間		約20分間	約35分間	約50分間	約65分間	約85分間	（注3）
	蓄電池充電時間		約11時間	約20時間	約28時間	約36時間	約48時間	電池公称電圧252V
	接続電池箱型名		BX-50F-J/REI x 2台（内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 6個）	BX-50F-J/REI x 3台（内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 9個）	BX-50F-J/REI x 4台（内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 12個）	BX-50F-J/REI x 5台（内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 15個）	BX-50F-J/REI x 6台（内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 18個）	高率放電長寿命タイプ
	内蔵蓄電池		小形制御弁式（シール）鉛蓄電池					
その他	発熱量		780W・2808kJ/h					定格入出力時
	使用環境	温度	0~40℃					
		相対湿度	30~90%					結露なきこと
	冷却方式		強制風冷					
	騒音		約50dB(FAN高速時 約55dB)					前方1m・A特性／定格負荷時
	外形寸法	UPS本体（PPU） 外形寸法1（金具脚付位置1／標準）	W 478 x D (33+700) x H 87 mm					
		UPS本体（PPU） 外形寸法2（金具脚付位置2／選択可能）	W 478 x D (83+650) x H 87 mm					突起物を除く
		電池箱（BU） 外形寸法1（金具脚付位置1／標準）	W 478 x D (274+75) x H 87 (2) mm	W 478 x D (274+75) x H 87 (3) mm	W 478 x D (274+75) x H 87 (4) mm	W 478 x D (274+75) x H 87 (5) mm	W 478 x D (274+75) x H 87 (6) mm	
		電池箱（BU） 外形寸法2（金具脚付位置2／選択可能）	W 478 x D (774+25) x H 87 (2) mm	W 478 x D (774+25) x H 87 (3) mm	W 478 x D (774+25) x H 87 (4) mm	W 478 x D (774+25) x H 87 (5) mm	W 478 x D (774+25) x H 87 (6) mm	
	総質量	PPU	約30kg					
		BU	約126(63 x2)kg	約189(63 x3)kg	約252(63 x4)kg	約315(63 x5)kg	約378(63 x6)kg	
	合計 Uサイズ／質量		6U／約156kg	8U／約219kg	10U／約282kg	12U／約345kg	14U／約408kg	
	パネル塗装色	-BL	ブラックメタリック(マンセルN1．5近似値)					
	絶縁抵抗		5MΩ以上					DC500Vメガにて入出力－FG間(注4)
	絶縁耐力		AC1500V1分間					

注1：インバータ異常時は除く。
注2：入出力端子台にて。
注3：周囲温度25℃、負荷3600W時、バッテリ初期特性
注4：指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。

２１．外形 ６ｋＶＡ

□ＢＭ６０００－５ＦＮＪ２００／ＲＥＩＮ





※１ ： ラックレール ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ 使用時のレールの厚み寸法です。
寸法位置に ラックレール ＢＯＰ１０ＦＸ－ＲＡ をご使用ください。



□BM6000－5FNJ200／REIN－LN







※1 ： ラックレール BOP10FX－RA 使用時のレールの厚み寸法です。
寸法位置に ラックレール BOP10FX－RA をご使用ください。



□BM6000－20／35／50／65／85FNJ200／REIN



※1 ： ラックレール BOP10FX-RA 使用時のレールの厚み寸法です。
寸法位置に ラックレール BOP10FX-RA をご使用ください。





□BM6000－20／35／50／65／85FNJ200／REIN－LN



□予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。　□取扱説明書の内容は、2012/11 現在のものです。

本製品に関するお問い合わせ、疑問点については、下記の「ミニＵＰＳサービス相談室」、または販売店までお問い合わせください。

株式会社 GSユアサ
「ミニUPSサービス相談室」
0120－456－652（フリーダイヤル）
（9:00～12:00・13:00～17:30 土日祝日・弊社休業日を除く）

株式会社 GSユアサ
http://www.gs-yuasa.com/gyp/jp/